

05/05/09	10/11/09	Collège J. Moulin Rue F. Chaillan Marseille PORTAIL ACCES ELEVES					2 eme VISITE ERIC
Matériel	Type	Quantité	Essais à l'arrivée		Essais en fin d'entretien		Remarques
			positif	négatif	positif	négatif	
Motorisation	LUX 2B BFT	2	X		X		
Platine de commande	ALTAIR BFT	1	X		X		
Cellules fermeture	Cardin antivandale	2	X		X		
Cellules ouverture	Cardin antivandale	2	X		X		
Palpeurs fermeture	Cable BFT	2	X		X		
Palpeurs ouverture							
Fins de courses							
Eclairage de zone	Spot halogène 150 Watts	1	X		X		
Clignotant	BFT	2	X		X		
Conduction palpeurs vantaux							
Télécommandes	Récepteur S46 Cardin		X		X		
Relais	commande éclairage	1	X		X		
Relais	commande clignotants	1	X		X		
Relais	commande blocage (télérupteur)	1	X		X		
Autres commandes	loge	1	X		X		
Alimentation 24Volts	BFT	1	X		X		
Verrous béquilles							
Système de déverrouillage	Clefs vérins		X		X		
Arrêt d'urgence	Télé mécanique	1	X		X		
Boitier pompiers							

05/05/09	10/11/09	Collège J. Moulin Rue F. Chaillan Marseille BARRIERE AUTOMATIQUE					2 eme VISITE ERIC
Matériel	Type	Quantité	Essais à l'arrivée		Essais en fin d'entretien		Remarques
			positif	négatif	positif	négatif	
Motorisation	FADINI MEC 900	1	X		X		
Platine de commande	FADINI ELPRO 10	1	X		X		
Cellules fermeture	Cardin antivandale	1	X		X		
Cellules ouverture							
Palpeurs fermeture							
Palpeurs ouverture							
Fins de courses							
Eclairage de zone							
Clignotant							
Conduction palpeurs vantaux							
Télécommandes							
Relais							
Relais							
Relais							
Autres commandes	loge	1	X		X		
Alimentation 24Volts							
Verrous béquilles							
Système de déverrouillage	Robinet sur vérin	1	X		X		
Arrêt d'urgence	Télé mécanique	1	X		X		
Boitier pompiers							

05/05/09	10/11/09	Collège J. Moulin Rue F. Chaillan Marseille PORTAIL ACCES LOGEMENTS					2 eme VISITE ERIC
Matériel	Type	Quantité	Essais à l'arrivée		Essais en fin d'entretien		Remarques
			positif	négatif	positif	négatif	
Motorisation	MONSEIGNEUR	2	X		X		
Platine de commande	SIMINOR 2550	1	X		X		
Cellules fermeture	Extérieur Cardin antivandale Intérieur Siminor extraplates	2	X		X		
Cellules ouverture	Cardin antivandale + BFT Demilune	2	X		X		
Palpeurs fermeture	Cable BFT	2	X		X		
Palpeurs ouverture							
Fins de courses							
Eclairage de zone	Spot halogène 150 Watts	1	X		X		
Clignotant	SIMINOR	1	X		X		
Conduction palpeurs vantaux							
Télécommandes	Récepteur S46 Cardin		X		X		
Relais							
Relais							
Relais							
Autres commandes	Bouton poussoir plexo	1	X		X		
Alimentation 24Volts							
Verrous béquilles							
Système de déverrouillage	Clefs vérins		X		X		
Arrêt d'urgence	Télé mécanique	1	X		X		
Boitier pompiers							

05/05/09	10/11/09	Collège J. Moulin Rue F. Chaillan Marseille PORTAIL SEGPA BATTANTS					2 eme VISITE ERIC
Matériel	Type	Quantité	Essais à l'arrivée		Essais en fin d'entretien		Remarques
			positif	négatif	positif	négatif	
Motorisation	LUX GV BFT	2	X		X		
Platine de commande	RIGEL 4 BFT	1	X		X		
Cellules fermeture	Cardin antivandale	2	X		X		
Cellules ouverture							
Palpeurs fermeture	Cable BFT	1		X	X		Réfection fixation
Palpeurs ouverture							
Fins de courses							
Eclairage de zone	Spot halogène 150 Watts	1	X		X		
Clignotant	BFT	1		X		X	Platine clignotante HS
Conduction palpeurs vantaux							
Télécommandes	MITO 2 BFT		X		X		
Relais							
Relais							
Relais							
Autres commandes	loge	1	X		X		
Alimentation 24Volts	EBP BFT 220 Volts	1	X		X		
Verrous béquilles							
Système de déverrouillage	Réversibles		X		X		
Arrêt d'urgence							
Boitier pompiers							

05/05/09	10/11/09	Collège J. Moulin Rue F. Chaillan Marseille SEGPA COULISSANT					2 eme VISITE ERIC
Matériel	Type	Quantité	Essais à l'arrivée		Essais en fin d'entretien		Remarques
			positif	négatif	positif	négatif	
Motorisation	ICARO BFT	1	X		X		
Platine de commande	LEO BFT	1	X		X		
Cellules fermeture	Cardin antivandale	2	X		X		
Cellules ouverture							
Palpeurs fermeture	Cable BFT	1		X	X		Réfection fixation
Palpeurs ouverture							
Fins de courses	sur moteur		X		X		
Eclairage de zone	Spot halogène 150 Watts	1		X	X		Remplacement ampoule
Clignotant	BFT	1	X		X		
Conduction palpeurs vantaux	Transbarre	1	X		X		Remplacement pile 9 volts rectangulaire
Télécommandes	MITO 2 BFT		X		X		
Relais							
Relais							
Relais							
Autres commandes	loge	1	X		X		
Alimentation 24Volts							
Verrous béquilles							
Système de déverrouillage	Sur moteur	1	X		X		
Arrêt d'urgence							
Boitier pompiers							

	20/01/10	Collège J. Moulin Rue F. Chaillan Marseille SEGPA PORTE SECTIONNELLE MECANIQUE					2 eme VISITE ERIC
Matériel	Type	Quantité	Essais à l'arrivée		Essais en fin d'entretien		Remarques
			positif	négatif	positif	négatif	
Motorisation	WA 400 HORMANN	1					SN 865250092359 Art.n° 636012 VDE 700
Platine de commande	B440 HORMANN [220 VOLTS]	1					
Cellules fermeture							
Cellules ouverture							
Palpeurs fermeture							
Palpeurs ouverture							
Fins de courses							
Eclairage de zone							
Clignotant							
Conduction palpeurs vantaux							
Télécommandes							
Relais							
Relais							
Relais							
Autres commandes							
Securites	Contacts mou de cable	2					
Verrous béquilles	VERROU HORMANN	1					
Système de déverrouillage	CHAINE	1					
PORTE N° FABRICATION 02-1114115 N° PORTE 1 N° PRODUIT 02613 TYPE SPU40 LARGEUR 4000 HAUTEUR 3500							
FERRURE N1 POIDS 170 KG TOR MAX. 11,7 MIN. 11,00 ANNEE 2004 RESSORT R222							

	20/01/10	Collège J. Moulin Rue F. Chaillan Marseille SEGPA PORTE SECTIONNELLE MECANIQUE					2 eme VISITE ERIC
Matériel	Type	Quantité	Essais à l'arrivée		Essais en fin d'entretien		Remarques
			positif	négatif	positif	négatif	
Motorisation	WA 400 HORMANN	1					SN 885250092359 Art.n° 636012 VDE 700
Platine de commande	B440 HORMANN [220 VOLTS]	1					
Cellules fermeture							
Cellules ouverture							
Palpeurs fermeture							
Palpeurs ouverture							
Fins de courses							
Eclairage de zone							
Clignotant							
Conduction palpeurs vantaux							
Télécommandes							
Relais							
Relais							
Relais							
Autres commandes							
Securites	Contacts mou de cable	2					
Verrous béquilles	VERROU HORMANN	1					
Système de déverrouillage	CHAINE	1					
PORTE N° FABRICATION 02-1114115 N° PORTE 2 N° PRODUIT 02613 TYPE SPU40 LARGEUR 4000 HAUTEUR 3500							
FERRURE N1 POIDS 170 KG TOR MAX. 11,7 MIN. 11,00 ANNEE 2004 RESSORT R222							