

09/03/10	25/10/10	COLLEGE JEAN MOULIN SALON DE PROVENCE PORTAIL COULISSANT PARKING PROFS ERIC					
Matériel	Type	Quantité	Essais à l'arrivée		Essais en fin d'entretien		Remarques
			positif	négatif	positif	négatif	
Motorisation	CEM	1	X		X		
Platine de commande	A.C.T.E.2.E	1	X		X		
Cellules fermeture	Cardin antivandale	2	X		X		
Cellules ouverture							
Palpeurs fermeture	Cable BFT	3	X	X	X		
Palpeurs ouverture	Cable BFT	3	X	X	X		
Fins de courses	Sur moteur		X		X		
Eclairage de zone	Spot halogène 150 Watts	1	X		X		
Clignotant	Siminor	1	X		X		
Conduction palpeurs vantaux	Radio band BFT 2 emetteurs	2	X		X		Remplacement 4 piles LR3
Télécommandes	Récepteur Cardin S449		X		X		
Télécommandes							
Clefs magnétiques							
Lecteurs de badges							
Autres commandes							
Serrures électriques							
Verrous béquilles							
Système de déverrouillage	Sur moteur		X		X		
Arrêt d'urgence							

**MAUVAIS RACCORDEMENTS SUR DIVERS CABLES ET SUR RADIO BAND REFECTION CABLAGE DEFECTUEUX**

09/03/10	25/10/10	COLLEGE JEAN MOULIN SALON DE PROVENCE PORTAIL BATTANTS ACCES ELEVES ERIC					
Matériel	Type	Quantité	Essais à l'arrivée		Essais en fin d'entretien		Remarques
			positif	négatif	positif	négatif	
Motorisation	CEM	2	X		X		
Platine de commande	ETME PIC 1332N	1	X		X		
Cellules fermeture	Cardin antivandale	2	X		X		
Cellules ouverture							
Palpeurs fermeture	Cable BFT	1	X		X		
Palpeurs ouverture							
Fins de courses							
Eclairage de zone	Spot halogène 150 Watts	1		X	X		Remplacement 1 ampoule
Clignotant	Siminor	1	X		X		
Conduction palpeurs vantaux							
Télécommandes	Récepteur Prastel KMFRB1		X		X		
Télécommandes	Emetteur Allmatic B.RO1/2/4/WN Récepteur RX INT 03		X		X		
Clefs magnétiques							
Lecteurs de badges							
Autres commandes	Loge Commande + Blocage		X		X		
Serrures électriques	Viro 12 Volts	1	X		X		
Verrous béquilles							
Système de déverrouillage	Clefs sur vérins		X		X		
Arrêt d'urgence							
Boitier pompiers							

09/03/10	25/10/10	COLLEGE JEAN MOULIN SALON DE PROVENCE PORTAIL COULISSANT CUISINE ERIC					
Matériel	Type	Quantité	Essais à l'arrivée		Essais en fin d'entretien		Remarques
			positif	négatif	positif	négatif	
Motorisation	ERGOT BFT	1	X		X		
Platine de commande	ORION G BFT	1	X		X		
Cellules fermeture	Intérieur Cardin antivandale Extérieur BFT encastrées	2	X		X		
Cellules ouverture							
Palpeurs fermeture	Cable BFT	1	X		X		
Palpeurs ouverture	Cable BFT	1	X		X		
Fins de courses	Sur moteur		X		X		
Eclairage de zone	Spot halogène 150 Watts	1	X		X		
Clignotant	Siminor	1	X		X		
Conduction palpeurs vantaux	Rail conduction 2 pôles	1	X		X		
Télécommandes	Récepteur KMFT 2P Boutons gris		X		X		
Télécommandes							
Clefs magnétiques							
Lecteurs de badges							
Autres commandes	Cuisine interphonie		X		X		
Serrures électriques							
Verrous béquilles							
Système de déverrouillage	Sur moteur		X		X		
Arrêt d'urgence	Télemécanique	1	X		X		