

22/04/10	27/10/10	SCI 45 Cours Gouffé 26 Rue Friedland Marseille porte basculante Hormann débordante					
Matériel	Type	Quantité	Essais à l'arrivée		Essais en fin d'entretien		Remarques
			positif	négatif	positif	négatif	
Motorisation	GAROG	1	X		X		
Platine de commande	AE / SC 90/A Albano Electronique	1	X		X		
Cellules fermeture	Extérieur Cardin antivandale Intérieur Réflex	2	X		X		
Cellules ouverture							
Palpeurs fermeture	Infrarouge BFT VENTIMIGLIA	1	X		X		
Palpeurs ouverture							
Fins de courses	Sur moteur	1	X		X		
Eclairage de zone	Hublot 60 Watts	2		X		X	sortie éclairage de zone hs sur la carte
Clignotant	Inconnu	2	X	X	X	X	Clignotant intérieur hs
Conduction palpeurs vantaux	Cordon spirale	1	X		X		
Télécommandes	Récepteur Cardin S 46		X		X		
Claviers codés							
Clefs magnétiques							
Lecteurs de badges							
Autres commandes							
Serrures électriques							
Verrous béquilles							
Système de déverrouillage	Sur moteur	1	X		X		
Arrêt d'urgence							
Boitier pompiers							

22/04/10	27/10/10	SCI 45 Cours Gouffé 26 Rue Friedland Marseille porte bois 2 battants					
Matériel	Type	Quantité	Essais à l'arrivée		Essais en fin d'entretien		Remarques
			positif	négatif	positif	négatif	
Motorisation	GAROG	2	X		X		
Platine de commande	ETME 380 VOLTS	1	X		X		
Cellules fermeture	Cardin antivandale	2	X		X		Réglage intérieur
Cellules ouverture	Cardin antivandale	2	X		X		
Palpeurs fermeture	Siminor TSU	2	X		X		
Palpeurs ouverture							
Fins de courses	Sur moteur		X		X		
Eclairage de zone	Hublot 60 Watts	2	X		X		
Clignotant	Hormann	2	X		X		
Conduction palpeurs vantaux							
Télécommandes	Récepteur Cardin S 46		X		X		
Claviers codés							
Clefs magnétiques							
Lecteurs de badges							
Autres commandes							
Serrures électriques							
Verrous béquilles							
Système de déverrouillage	Sur moteur	2	X		X		
Arrêt d'urgence	Contact télé mécanique portillon	1	X		X		
GOND DE DROITE BAS COTE INTERIEUR HS							